

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від “ ” _____ 2015 р. № _____

м. Київ

Про деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 7, пункту 2 частини другої статті 6, частини другої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Кабінет Міністрів України **п о с т а н о в л я є:**

1. Затвердити такі, що додаються:


Перелік послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню;

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

2. Ця постанова набуває чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК


Чечоткін


25.03.2015

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів

України

_____ 2015 р. № _____

Перелік послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню

1. Технічне обслуговування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні).
2. Технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, устаткування передавання тривожних сповіщень.
3. Технічне обслуговування систем протидимного захисту.
4. Спостереження за системами протипожежного захисту.
5. Технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники).
6. Вогнезахист (вогнезахисне просочування глибоке чи поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення).
7. Оцінка (експертиза) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення.

Г. Чечоткін
Чечоткін

[Signature]
26.03.15

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _____ 2015 р. № _____

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

**провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт
протипожежного призначення**

Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови визначають вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік підтвердних документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.

2. Ліцензіат зобов'язаний виконувати вимоги ліцензійних умов відповідного виду господарської діяльності, а здобувач ліцензії для її одержання – відповідати ліцензійним умовам.

3. У цих Ліцензійних умовах терміни та визначення вживаються у такому значенні:

адміністративне приміщення – нежитлове приміщення (офіс) та/або будівля (споруда), що належить суб'єкту господарювання на правах власності або оренди, в якому розташовується його орган управління та яке має адресу, через яку може здійснюватися поштовий зв'язок;

оцінка (експертиза) протипожежного стану підприємств, об'єктів чи приміщень (далі – оцінка протипожежного стану) – визначення відповідності підприємств, об'єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) вимогам правил з пожежної безпеки;

спеціальне навчання – підвищення кваліфікації працівників, які є керівниками робіт, з метою набуття знань з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення на базі спеціалізованих навчальних та науково-дослідних закладів, а також підприємств і організацій, які мають відповідну матеріально-технічну базу та фахівців, за навчальними планами і програмами, затвердженими в установленому порядку та погодженими з ДСНС.

Інші терміни вживаються у значеннях відповідно до чинного законодавства.

4. Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (далі – ліцензія) здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про одержання ліцензії (додаток 1) у спосіб, визначений частиною першою статті 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон).

5. До заяви про одержання ліцензії додаються такі документи:

копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову

через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

відомості про виконання технологічних вимог, щодо наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження заявленого виду господарської діяльності, підписані здобувачем ліцензії (додаток 2);

відомості про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт) за окремими посадами, підписані здобувачем ліцензії (додаток 3);

засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують право власності здобувача ліцензії або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, згідно з цими Ліцензійними умовами;

засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують освітній та кваліфікаційний рівень спеціалістів і наявність у працівників трудового стажу, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності, згідно з цими Ліцензійними умовами;

опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох екземплярах (додаток 4).

Органу ліцензування забороняється вимагати від здобувача ліцензії інші документи.

6. Заява про одержання ліцензії (переоформлення ліцензії; звуження провадження виду господарської діяльності; розширення провадження виду господарської діяльності) та документи, що додаються до неї, приймаються за описом документів.

7. Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви про одержання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення. Копія рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду надається у триденний строк здобувачеві ліцензії.

8. Заява залишається без розгляду, якщо документи оформлено з порушенням вимог частини другої статті 12 Закону.

9. Орган ліцензування після встановлення відсутності підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду розглядає її та підтверджуючі документи з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі ліцензії шляхом аналізу підтверджуючих документів та одержання інформації з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів.

Орган ліцензування у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про одержання ліцензії та документів, що додаються до заяви, приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі.

У разі встановлення наявності підстав для відмови у видачі ліцензії орган ліцензування приймає обґрунтоване рішення про відмову у видачі ліцензії.

Орган ліцензування надсилає копію рішення про відмову у видачі ліцензії здобувачу ліцензії у строк, що не перевищує п'ять робочих днів.

10. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови, передбачені частиною третьою статті 13 Закону.

11. За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, враховуючи розмір мінімальної заробітної плати, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлено законом.

Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дати отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняте ним рішення про видачу ліцензії.

Несплата за видачу ліцензії є підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії.

12. У разі виникнення підстав, визначених частиною п'ятнадцятою статті 13 Закону, для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.

Непереоформлена в установленний строк ліцензія є недійсною і підлягає анулюванню.

13. Переоформлення ліцензії, звуження провадження виду господарської діяльності, розширення провадження виду господарської діяльності проводяться у порядку та з підстав, визначених статтями 13 та 15 Закону.

Оформлення заяв про переоформлення ліцензії, звуження провадження виду господарської діяльності або розширення провадження виду господарської діяльності здійснюється ліцензіатами за встановленими формами (додатки 5-7).

14. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, що були зазначені у його документах, які додавалися до заяви про отримання ліцензії, у місячний строк після виникнення таких змін.

Загальні вимоги щодо провадження діяльності протипожежного призначення

15. Ліцензіат повинен мати на правах власності або оренди адміністративне приміщення; матеріально-технічну базу згідно із видом робіт (послуг), на який одержано ліцензію; мінімальну чисельність працівників (керівників та виконавців робіт) відповідного рівня підготовки та освітньо-кваліфікаційного рівня і нормативно-технічну документацію, визначені цими Ліцензійними умовами.

16. Технологічне обладнання, устаткування, пристрої та засоби вимірювальної техніки повинні утримуватися у справному технічному стані та своєчасно проходити технічне обстеження (півірку) у порядку та строки, визначенні законодавством та їх виробниками.

17. Для виконання робіт та послуг протипожежного призначення ліцензіат має забезпечити постійну наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт, які можуть бути залучені одночасно для декількох видів робіт (послуг) за умови відповідності їх освітніх та/або кваліфікаційних рівнів вимогам, встановленим для певного виду цими Ліцензійними умовами).

Керівники та виконавці робіт залежно від видів робіт та/або послуг, що виконуються ліцензіатом, повинні мати освіту відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та професійного напряму підготовки, що підтверджується дипломом (свідоцтвом) державного зразка, трудовий стаж за цим видом робіт, своєчасно проходити спеціальне навчання (для керівників робіт один раз на п'ять років).

Мінімальна кількість працівників (керівники та виконавці робіт та/або послуг), яка встановлена для певних видів робіт та/або послуг цими Ліцензійними умовами, може передбачатися за штатним розписом ліцензіата або на підставі трудового договору (контракту) з ліцензіатом.

У разі, якщо для провадження ліцензійної діяльності ліцензіат набирає працівників (керівників та виконавців робіт та/або послуг) понад установлену цими Ліцензійними умовами для певних видів робіт та/або послуг мінімальну кількість, то їх освітній, кваліфікаційний рівень та напрям підготовки мають відповідати вимогам, встановленим для мінімальної кількості працівників.

18. Під час провадження діяльності протипожежного призначення ліцензіат зобов'язаний:

використовувати системи та засоби протипожежного призначення, а також вироби та продукцію, яка має сертифікат відповідності згідно з чинним законодавством у разі, якщо вони підлягають обов'язковій сертифікації;

вести журнали обліку виконаних робіт (наданих послуг) протипожежного призначення (додаток 8).

19. Ліцензіат повинен забезпечити зберігання у паперовому та/або електронному вигляді документів:

які використовувалися (складалися) під час виконання робіт та надання послуг протипожежного призначення, у порядку та терміни, встановлені законодавством України;

копії яких подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону;

які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону;

20. З метою обліку виконаних робіт протипожежного призначення ліцензіатом повинні заповнюватися журнали обліку виконаних робіт протипожежного призначення, які мають бути пронумерованими,

прошнурованими та скріпленими печаткою ліцензіата (у разі її наявності). Журнали заповнюються після закінчення виконання робіт протягом трьох робочих днів з дня підписання актів виконаних робіт (наданих послуг). Термін зберігання журналів становить 5 років після закінчення його ведення.

21. Ліцензіат повинен забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому Законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов.

22. У разі планового або позапланового припинення (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) провадження ліцензіатом виду господарської діяльності загалом або за певними місцями провадження такої діяльності та у разі її відновлення ліцензіат зобов'язаний повідомити про це орган ліцензування у десятиденний термін.

Вимоги щодо провадження робіт з технічного обслуговування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні)

23. Кадрові вимоги:

Керівник робіт повинен мати:

вищу освіту за однією зі спеціальностей у галузях знань «Будівництво та архітектура», «Цивільна безпека» (за спеціальностями: «Цивільний захист», «Пожежна безпека»), «Інформатика та обчислювальна техніка», «Автоматика та управління», «Енергетика та енергетичне машинобудування», «Електротехніка та електромеханіка», «Електроніка», «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок»;

трудоий стаж за цим видом робіт або в органах державного нагляду у сфері пожежної безпеки (за спеціальністю «Пожежна безпека») не менше трьох років.

Виконавці робіт повинні мати професійно-технічну освіту таких професій та розрядів:

для водяного, пінного, газового, порошкового пожежогасіння:

електрозварника ручного зварювання (газозварника) не нижче 5-го розряду;

монтажника санітарно-технічного устаткування (монтажника санітарно-технічних систем і устаткування) не нижче 4-го розряду;

електромонтера охоронно-пожежної сигналізації (електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтера з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку, монтажника радіоелектронної апаратури та приладів) не нижче 3-го розряду;

налагоджувальника приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики) не нижче 5-го розряду;

для аерозольного пожежогасіння:

електромонтера охоронно-пожежної сигналізації (електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтера з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку, монтажника радіоелектронної апаратури та приладів) не нижче 3-го розряду;

налагоджувальника приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики) не нижче 5-го розряду.

Кількість виконавців робіт повинна бути не менше чотирьох, а для систем аерозольного пожежогасіння – не менше двох.

Керівник робіт повинен пройти спеціальне навчання з технічного обслуговування систем пожежогасіння.

24. Вимоги до наявності нормативно-технічної документації:

Ліцензіат повинен мати актуалізовану базу нормативно-технічної документації (в паперовому або електронному вигляді).

25. Технологічні вимоги щодо наявності матеріально-технічної бази:

Ліцензіат повинен мати:

прилади вимірювання сили електричного струму, напруги, опору, параметрів заземлення в електромережах систем (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр, тестер);

обладнання для проведення гідро- і пневмовипробувань на міцність та герметичність елементів систем пожежогасіння (крім систем аерозольного пожежогасіння);

промислові ваги для контролю кількості вогнегасної речовини (для систем газового і порошкового пожежогасіння);

електро- або газозварювальне обладнання (крім систем аерозольного пожежогасіння).

26. Організаційні вимоги:

Ліцензіат, що здійснює технічне обслуговування систем пожежогасіння, повинен:

забезпечити працездатність систем;

своєчасно виконувати роботи з технічного обслуговування систем;

до кінця кожного року надавати суб'єкту, що здійснює спостереження за системами, плани-графіки робіт з їх технічного обслуговування на наступний рік;

роботи з технічного обслуговування (ремонт) систем проводити лише за умови тимчасового їх зняття з пожежного спостереження (для чого своєчасно повідомляти суб'єкт, що здійснює спостереження за цими системами, про початок та закінчення робіт);

у разі закінчення або розірвання договору на технічне обслуговування систем протягом трьох робочих днів повідомити про це (письмово або телефонограмою) ліцензіата, що здійснює спостереження за цими системами;

Системи пожежогасіння, які вже експлуатуються, приймаються на технічне обслуговування після перевірки їх працездатності. У разі виявлення

дефектів, вони зазначаються в акті про виявлені дефекти відповідно до вимог ДБН В.2.5-56.

Вимоги щодо провадження робіт з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, устаткування передавання тривожних сповіщень

27. Кадрові вимоги:

Керівник робіт повинен мати:

вищу освіту за однією зі спеціальностей у галузях знань «Будівництво та архітектура», «Цивільна безпека» (за спеціальностями: «Цивільний захист», «Пожежна безпека»), «Інформатика та обчислювальна техніка», «Автоматика та управління», «Енергетика та енергетичне машинобудування», «Електротехніка та електромеханіка», «Електроніка», «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок»;

трудова стаж за цим видом робіт або в органах державного нагляду у сфері пожежного нагляду (за спеціальністю «Пожежна безпека») не менше трьох років.

Виконавці робіт повинні мати професійно-технічну освіту таких професій та розрядів:

електромонтера охоронно-пожежної сигналізації (електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтера з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку, монтажника радіоелектронної апаратури та приладів) не нижче 3-го розряду;

налагоджувальника приладів апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики) не нижче 5-го розряду.

Кількість виконавців робіт повинна бути не менше двох.

Керівник робіт повинен пройти спеціальне навчання з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, устаткування передавання тривожних сповіщень.

28. Вимоги до наявності нормативно-технічної документації:

Ліцензіат повинен мати актуалізовану базу нормативно-технічної документації (в паперовому або електронному вигляді).

29. Технологічні вимоги щодо наявності матеріально-технічної бази:

Ліцензіат повинен мати:

прилади вимірювання сили електричного струму, опору, напруги, захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр, тестер);

пристрій для перевірки працездатності системи пожежної сигналізації (імітатор тепла та диму).

30. Організаційні вимоги:

Ліцензіат, що здійснює технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, повинен:

забезпечити працездатність систем;

своєчасно виконувати роботи з технічного обслуговування систем;

роботи з технічного обслуговування (ремонту) систем проводити лише за умови тимчасового зняття з пожежного спостереження окремих її ділянок, на яких безпосередньо проводяться роботи (для чого своєчасно повідомляти суб'єкт, що здійснює спостереження за цими системами, про початок та закінчення робіт);

у разі закінчення або розірвання договору на технічне обслуговування систем протягом трьох робочих днів повідомити про це (письмово або телефонограмою) ліцензіата, що здійснює спостереження за цими системами;

Системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, які вже експлуатуються, приймаються на технічне обслуговування після перевірки їх на працездатність, за результатами чого складається акт про виявлені дефекти відповідно до вимог ДБН В.2.5-56.

Технічне обслуговування здійснюється відповідно до вимог ДБН В.2.5-56.

Вимоги щодо провадження робіт з технічного обслуговування систем протидимного захисту

31. Кадрові вимоги:

Керівник робіт повинен мати:

вищу освіту за однією зі спеціальностей у галузях знань «Будівництво та архітектура», «Цивільна безпека» (за спеціальностями: «Цивільний захист», «Пожежна безпека»), «Інформатика та обчислювальна техніка», «Автоматика та управління», «Енергетика та енергетичне машинобудування», «Електротехніка та електромеханіка», «Електроніка», «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок»;

трудоий стаж за цим видом робіт або в органах державного нагляду у сфері пожежного нагляду (за спеціальністю «Пожежна безпека») не менше трьох років.

Виконавці робіт повинні мати професійно-технічну освіту таких професій та розрядів:

електромонтера охоронно-пожежної сигналізації (електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтера з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку, монтажника радіоелектронної апаратури та приладів) не нижче 3-го розряду;

налагоджувальника приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики) не нижче 5-го розряду.

Кількість виконавців робіт повинна бути не менше двох.

Керівник робіт повинен пройти спеціальне навчання з технічного обслуговування систем протидимного захисту.

32. Вимоги до наявності нормативно-технічної документації:

Ліцензіат повинен мати актуалізовану базу нормативно-технічної документації (в паперовому або електронному вигляді)

33. Технологічні вимоги щодо наявності матеріально-технічної бази:

Ліцензіат повинен мати:

прилади вимірювання сили електричного струму, опору, напруги, захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр, тестер);

прилади для аеродинамічних випробувань (комбінований приймач тиску, приймач повного тиску, електронний анемометр, електронний психрометр, диференційний манометр);

пристрій для перевірки працездатності системи пожежної сигналізації (імітатор тепла та диму).

34. Організаційні вимоги:

Ліцензіат, що здійснює технічне обслуговування систем протидимного захисту, повинен:

забезпечити працездатність систем;

своєчасно виконувати роботи з технічного обслуговування систем;

роботи з технічного обслуговування (ремонт) систем проводити лише за умови тимчасового їх зняття з пожежного спостереження (для чого своєчасно повідомити ліцензіата, що здійснює спостереження за цими системами, про початок та закінчення робіт);

у разі закінчення або розірвання договору на технічне обслуговування систем протягом трьох робочих днів повідомити про це (письмово або телефонограмою) ліцензіата, що здійснює спостереження за цими системами.

Системи протидимного захисту, які вже експлуатуються, приймаються на технічне обслуговування після перевірки їх на працездатність, за результатами чого складається акт про виявлені дефекти відповідно до вимог ДБН В.2.5-56.

Технічне обслуговування здійснюється відповідно до вимог ДБН В.2.5-56.

Вимоги щодо провадження робіт із спостереження за системами протипожежного захисту

35. Кадрові вимоги:

Керівник робіт повинен мати:

вищу освіту за однією зі спеціальностей у галузях знань «Цивільна безпека» (за спеціальностями: «Цивільний захист», «Пожежна безпека»), «Інформатика та обчислювальна техніка», «Автоматика та управління», «Енергетика та енергетичне машинобудування», «Електротехніка та електромеханіка», «Електроніка», «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок»;

стаж роботи за цим видом робіт, або з технічного обслуговування систем протипожежного захисту, або в органах державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки (для спеціальностей «Пожежна безпека» «Цивільний захист»), або в підрозділах пожежної охорони (для спеціальностей «Пожежна безпека») не менше трьох років.

Ліцензіат у своєму штаті повинен мати таких виконавців робіт:

інженера, який має вищу освіту за однією зі спеціальностей у галузі знань: «Інформатика та обчислювальна техніка», «Автоматика та управління». Допускається утримання інженера-програміста на підставі цивільно-правової угоди;

чотирьох диспетчерів або операторів для цілодобового чергування в центрі приймання тривожних сповіщень (далі – ЦПТС) (якщо на пульт пожежного спостереження виведено більше 300 об'єктів, то кількість диспетчерів або операторів повинна бути не менше восьми – по два диспетчери та/або оператори на зміну);

двох електромонтерів охоронно-пожежної сигналізації, які мають професійно-технічну освіту таких професій та розрядів:

електромонтера охоронно-пожежної сигналізації (електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтера з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку, монтажника радіоелектронної апаратури та приладів) не нижче 3-го розряду для чергування та аварійного виїзду.

Допускається на підставі цивільно-правової угоди здійснювати спостереження за системами протипожежного захисту об'єктів, диспетчерами або операторами інших ліцензіатів (пультів), які мають технічно сумісні ЦПТС;

Керівник робіт повинен пройти спеціальне навчання із спостереження за протипожежною автоматикою.

36. Вимоги до наявності нормативно-технічної документації:

Ліцензіат повинен мати актуалізовану базу нормативно-технічної документації (в паперовому або електронному вигляді)

37. Технологічні вимоги щодо наявності матеріально-технічної бази:

Ліцензіат повинен мати:

ЦПТС, до складу якого входять приміщення для розміщення персоналу (керівників пульта, інженерно-технічних працівників, диспетчерів або операторів) та для акумуляторного і комп'ютерного обладнання, побутову кімнату і санвузол;

пульт пожежного спостереження (устаткування індикації центрів приймання тривожних сповіщень та програмне забезпечення);

засоби аудіозапису, які забезпечують запис телефонних та радіопереговорів з подальшою їх архівацією і збереженням протягом одного місяця;

прилади для вимірювання сили електричного струму, опору, напруги, захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр, осцилограф, частотомір, тестер).

Приміщення операторної зали ЦПТС, де розташовані робочі місця диспетчерів або операторів, повинні мати обмежений доступ сторонніх осіб, природне, штучне та аварійне освітлення, природну вентиляцію, основне та резервне джерела електроживлення, бути обладнаними стаціонарним телефонним зв'язком, захисним заземленням та пристроями блискавкозахисту, пожежною сигналізацією та вогнегасниками.

Пульт пожежного спостерігання повинен відповідати вимогам, встановленим ДБН В.2.5-56, ДСТУ-П CLC/TS 50136-4:2010 "Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устаткування. Частина 4. Устаткування індикації центрів приймання тривожних сповіщень" (CLC/TS 50136-4:2004, IDT), та мати сертифікат відповідності.

Ліцензіат у ЦПТС зобов'язаний вести документацію, визначену Правилами з пожежного спостерігання.

38. Організаційні вимоги:

Роботи щодо підключення пожежної автоматики об'єктів до пультів пожежного спостерігання виконуються на підставі проекту та після перевірки працездатності систем пожежної автоматики.

Підключення пожежної автоматики об'єкта на пожежне спостерігання оформлюється актом прийняття об'єкта на пожежне спостерігання згідно з Правилами з пожежного спостерігання.

Ліцензіат, який здійснює спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів, повинен дотримуватися Правил з пожежного спостерігання.

На пожежне спостерігання приймається пожежна автоматика об'єктів, яка технічно обслуговується на підставі письмового договору.

У разі припинення технічного обслуговування пожежної автоматики об'єктів, що спостерігаються, ліцензіат, який здійснює спостерігання, повинен письмово повідомити замовника робіт про можливість зняття пожежної автоматики об'єкта із спостерігання. У разі якщо протягом 30 календарних днів з моменту одержання письмового повідомлення технічне обслуговування не поновлено, то ліцензіат, який здійснює спостерігання, може зняти пожежну автоматику об'єкта із спостерігання і протягом трьох робочих днів письмово повідомити про це замовника робіт та внести зміни до реєстраційної картки ЦПТС.

Вимоги щодо провадження робіт з технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники)

39. Кадрові вимоги:

Керівник робіт повинен мати:

вищу освіту за однією зі спеціальностей у галузях знань «Будівництво та архітектура», «Цивільна безпека» (за спеціальностями: «Цивільний захист», «Пожежна безпека»), «Енергетика та енергетичне машинобудування», «Електротехніка та електромеханіка», «Електроніка», «Радіотехніка, радіoeлектронні апарати та зв'язок»;

трудоий стаж за цим видом робіт або в органах державного нагляду у сфері пожежної безпеки (за спеціальністю «Пожежна безпека») не менше трьох років.

Кваліфікаційний рівень виконавців робіт з технічного обслуговування вогнегасників визначається відповідно до настанов з технічного обслуговування вогнегасників, розроблених їх виробниками.

Кількість виконавців робіт повинна бути не менше двох.

Керівник робіт повинен пройти спеціальне навчання з технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння.

40. Вимоги до наявності нормативно-технічної документації:

Ліцензіат повинен мати актуалізовану базу нормативно-технічної документації (в паперовому або електронному вигляді).

41. Технологічні вимоги щодо наявності матеріально-технічної бази:

Ліцензіат повинен мати:

для технічного обслуговування вогнегасників:

виробничі приміщення (приміщення для приймання та зберігання вогнегасників, що надійшли на технічне обслуговування, для зарядження, фарбування, складання та перевірки працездатності вогнегасників, інші приміщення, які передбачені настановами з технічного обслуговування вогнегасників);

складські приміщення (для зберігання вогнегасних речовин, вогнегасників після проведення технічного обслуговування, інші приміщення, які передбачені настановами з технічного обслуговування вогнегасників);

верстат для розбирання та складання вогнегасників;

стенд для миття та очищення вогнегасників;

стенд для гідравлічних випробувань корпусів вогнегасників;

стенд для пневматичних випробувань запірно-пускових пристроїв;

зарядну станцію (для порошкових та газових вогнегасників);

фарбувальну камеру;

компресор;

інше обладнання, інструменти, допоміжні пристрої та вимірювальні прилади, передбачені настановами з технічного обслуговування вогнегасників.

Приміщення, в яких здійснюється технічне обслуговування вогнегасників, повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією, санітарно-технічним обладнанням, природним та (або) штучним освітленням, оснащені первинними засобами пожежогасіння і забезпечені комплектами засобів першої медичної допомоги та індивідуальними засобами захисту органів дихання.

Складські приміщення для зберігання вогнегасних речовин повинні бути обладнані опаленням та припливно-витяжною вентиляцією.

42. Організаційні вимоги:

Технічне обслуговування вогнегасників повинно здійснюватися відповідно до вимог ДСТУ 4297:2004 та Правил експлуатації вогнегасників.

Технічному обслуговуванню підлягають тільки ті вогнегасники, які мають сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання.

Під час технічного обслуговування вогнегасників повинні використовуватися тільки ті вогнегасні речовини, деталі та складові одиниці, які визначені відповідними каталогами деталей та складових одиниць і технологічними процесами (настановами) з технічного обслуговування.

Виконані роботи оформлюються актом здавання-приймання вогнегасників, у якому зазначаються:

- найменування та місцезнаходження виконавця робіт;
- найменування та місцезнаходження замовника робіт;
- перелік виконаних робіт.

Кожен вогнегасник після проведення технічного обслуговування повинен мати етикетку згідно з ДСТУ 4297:2004.

**Вимоги щодо провадження робіт з вогнезахисту
(вогнезахисне просочування глибоке чи поверхневе, вогнезахисне
обробляння фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання),
вогнезахисне заповнення)**

43. Кадрові вимоги:

Для робіт з вогнезахисного просочування глибокого чи поверхневого керівник робіт повинен мати:

вищу освіту за однією зі спеціальностей у галузях знань «Будівництво та архітектура», «Цивільна безпека» (за спеціальностями: «Цивільний захист», «Пожежна безпека»), «Енергетика та енергетичне машинобудування», «Машинобудування та матеріалообробка», «Оброблювання деревини»;

трудоий стаж за цим видом робіт або в органах державного нагляду у сфері пожежної безпеки (за спеціальністю «Пожежна безпека») не менше трьох років.

Виконавці робіт з вогнезахисного просочування глибокого чи поверхневого повинні мати:

для виконання робіт з вогнезахисного просочування кваліфікацію маляра (штукатура) не нижче 4-го розряду.

Для робіт з вогнезахисного обробляння керівник робіт повинен мати:

вищу освіту за однією зі спеціальностей у галузях знань «Будівництво та архітектура», «Цивільна безпека» (за спеціальностями: «Цивільний захист», «Пожежна безпека»), «Енергетика та енергетичне машинобудування», «Машинобудування та матеріалообробка»;

стаж роботи за цим видом робіт або в державних органах нагляду у сфері пожежної безпеки (для спеціальності «Пожежна безпека») не менше трьох років.

Виконавці робіт з вогнезахисного обробляння фарбуванням або штукатуренням повинні мати кваліфікацію маляра (штукатура) не нижче 4-го розряду.

Виконавці робіт з вогнезахисного обробляння облицюванням або обмотуванням повинні мати кваліфікацію робітника у будівництві не нижче 4-го розряду.

Для виконання робіт з вогнезахисного заповнення керівник робіт повинен мати:

вищу освіту за однією зі спеціальностей у галузях знань «Будівництво та архітектура», «Цивільна безпека» (за спеціальностями: «Цивільний захист», «Пожежна безпека»), «Енергетика та енергетичне машинобудування», «Машинобудування та матеріалобробка»;

стаж роботи за цим видом робіт або в державних органах нагляду у сфері пожежної безпеки (для спеціальності «Пожежна безпека») не менше трьох років.

Виконавці робіт з вогнезахисного заповнення повинні мати кваліфікацію робітника у будівництві не нижче 4-го розряду.

Кількість виконавців робіт з вогнезахисного заповнення визначається регламентами робіт з вогнезахисту, але не повинна бути менше двох.

Керівник робіт повинен пройти спеціальне навчання з вогнезахисту.

44. Вимоги до наявності нормативно-технічної документації:

Ліцензіат повинен мати актуалізовану базу нормативно-технічної документації (в паперовому або електронному вигляді).

45. Технологічні вимоги щодо наявності матеріально-технічної бази:

Ліцензіат повинен мати:

виробниче та/або складське приміщення, які забезпечують умови використання та зберігання вогнезахисних засобів, що застосовуються;

ваги товарні з границею зважування не менше 100 кг;

прилади для визначення вологості деревини (електронний вологомір), показників концентрації водневих іонів (рН-метр), густини (ареометр), температури (термометр);

прилади для визначення товщини покриття: електронний товщиномір, мікрометр, штангенциркуль;

інше обладнання та прилади, передбачені регламентами робіт з вогнезахисту для вогнезахисних засобів, що застосовуються.

46. Організаційні вимоги:

Роботи з вогнезахисту повинні здійснюватися відповідно до проекту проведення робіт (ППР).

Виконані роботи з вогнезахисту приймаються в експлуатування згідно з вимогами чинного законодавства.

Вимоги щодо надання послуг з оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємств, об'єктів чи приміщень

47. Кадрові вимоги:

Виконавець робіт (експерт) повинен мати:

Вищу освіту за спеціальністю «Пожежна безпека»;

трудова стаж в органах державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки не менше п'яти років.

48. Вимоги до наявності нормативно-технічної документації:

Ліцензіат повинен мати актуалізовану базу нормативно-технічної документації (в паперовому або електронному вигляді).

49. Технологічні вимоги щодо наявності матеріально-технічної бази:

Ліцензіат повинен мати:


оргтехніку: комп'ютер, принтер.


50. Організаційні вимоги:

Оцінка протипожежного стану має визначити відповідність підприємств, об'єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) та територій, технологічних процесів та виробництва вимогам правил пожежної безпеки;

Надані ліцензіатом послуги оформлюються висновком за результатами оцінки протипожежного стану.

Цей висновок підписується керівником ліцензіата та спеціалістом(ами), що безпосередньо здійснював(ли) оцінку протипожежного стану, засвідчується печатками (за наявності) та готується не менш як у трьох примірниках.


Чечоткін


26.05.2016

Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання
послуг і виконання робіт
протипожежного призначення

ЗАЯВА
про одержання ліцензії

Заявник _____,
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця)

_____ ,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи або серія і номер паспорта фізичної
особи-підприємця, ким і коли виданий)

_____ ,
(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

_____ ,
(телефон)

_____ ,
(факс)

_____ ,
(адреса електронної пошти)

організаційно-правова форма _____ ,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки
платника податків та інших обов'язкових платежів (або серія та номер паспорта)

_____ ,
банківські реквізити _____ ,
(поточний рахунок, найменування відділення банку, МФО)

просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності _____

_____ ,
(найменування виду господарської діяльності)

з таких робіт і послуг: _____ ,
(види робіт та послуг протипожежного призначення)

Бажаний спосіб одержання документів: _____

Надаю згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Закону
України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

(керівник суб'єкта господарювання)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

"__" _____ 20__ року

М. П.

Додаток 2

до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

ВІДОМОСТІ

про виконання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження заявленого виду господарської діяльності

(найменування суб'єкта господарювання)

(вид робіт та послуг протипожежного призначення)

1. Відомості про наявність адміністративних, виробничих, складських приміщень:

№ з/п	Місцезнаходження приміщення	Призначення приміщення	Дата та номер документа, на підставі якого дозволено його експлуатувати, використовувати за призначенням
1	2	3	4

2. Відомості про наявність оргтехніки, обладнання, пристроїв, вимірювального обладнання та засобів вимірювальної техніки:

№ з/п	Перелік оргтехніки, обладнання, пристроїв, вимірювального обладнання та засобів вимірювальної техніки	Кількість	Рік виготовлення	Нормативний строк роботи	Документ, що підтверджує право власності або користування	Дата останнього технічного обстеження (півірки, калібрування) та найменування організації, що його проводила
1	2	3	4	5	6	7

(керівник суб'єкта господарювання)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

"__" _____ 20__ року

М. П.

Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання
послуг і виконання робіт
протипожежного призначення

ВІДОМОСТІ

про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців) за окремими посадами, щодо наявності у них відповідної освіти, кваліфікаційного рівня, стажу роботи, які необхідні для провадження заявленого виду господарської діяльності

(найменування суб'єкта господарювання)

(вид робіт та послуг протипожежного призначення)

Відомості про наявність спеціалістів:

№ з/п	Керівник/виконавець робіт	Посада, передбачена штатним розкладом	Прізвище, ім'я, по батькові	Освіта (який навчальний заклад закінчив і коли, напрям підготовки, спеціальність, професія)	Стаж роботи за заявленим видом робіт	Кваліфікаційні розряди
1	2	3	4	5	6	7

(керівник суб'єкта господарювання)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

"__" ____ 20__ року

М. П.

Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання
послуг і виконання робіт
протипожежного призначення

ОПИС ДОКУМЕНТІВ

(найменування суб'єкта господарювання)

Дата і номер реєстрації заяви: " ____ " _____ 20__ року, № _____

№ з/п	Найменування документа	Кількість аркушів у документі	Ким завірено документ	Відмітка посадової особи органу ліцензування про наявність документа
1	2	3	4	5

(керівник суб'єкта господарювання)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Прийняв документи в кількості _____ аркушів.
(цифрами і словами)

(посада особи, яка прийняла
документи)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

" ____ " _____ 20__ року

Другий примірник опису отримав

(посада представника суб'єкта
господарювання)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

" ____ " _____ 20__ року

Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання
послуг і виконання робіт
протипожежного призначення

ЗАЯВА
на переоформлення ліцензії

_____ (найменування органу, який видав ліцензію)

Заявник _____,
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця)

_____ (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи або серія, номер паспорта фізичної
особи-підприємця, ким і коли виданий)

_____ (поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

_____ (телефон)

_____ (факс)

_____ (адреса електронної пошти)

організаційно-правова форма _____,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки
платника податків та інших обов'язкових платежів (або серія та номер паспорта)

_____ вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію

_____ види робіт і послуг, на які поширюється ця ліцензія

просить переоформити ліцензію у зв'язку з _____
(вказати причини)

Бажаний спосіб одержання документів: _____

_____ (керівник суб'єкта господарювання)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

"__" _____ 20__ року

М. П.

Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання
послуг і виконання робіт
протипожежного призначення

ЗАЯВА
про звуження провадження виду господарської діяльності

(найменування органу, який видав ліцензію)

Заявник _____,

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця)

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи або серія, номер паспорта фізичної особи-підприємця, ким і коли виданий)

(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

_____, _____, _____

(телефон) (факс) (адреса електронної пошти)

організаційно-правова форма _____,

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів (або серія та номер паспорта) _____,

вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію _____,

види робіт та послуг, на які поширюється ця ліцензія _____,

просить звужити провадження господарської діяльності на такі види робіт і послуг _____

(вказати види робіт та послуг)

Бажаний спосіб одержання документів: _____

_____ (керівник суб'єкта господарювання) _____ (підпис) _____ (прізвище, ініціали)

"__" _____ 20__ року

М. П.

Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання
послуг і виконання робіт
протипожежного призначення

ЗАЯВА
про розширення провадження виду господарської діяльності

(найменування органу, який видав ліцензію)

Заявник _____,

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця)

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи або серія, номер паспорта фізичної особи-підприємця, ким і коли виданий)

(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

_____, _____, _____

(телефон) (факс) (адреса електронної пошти)

організаційно-правова форма _____,

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів (або серія та номер паспорта) _____,

вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію _____,

види робіт та послуг, на які поширюється ця ліцензія _____,

просить розширити провадження господарської діяльності на такі види робіт і послуг _____

(вказати види робіт та послуг)

Бажаний спосіб одержання документів: _____

_____ (керівник суб'єкта господарювання)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

"__" _____ 20__ року

М. П.

Додаток 8
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання
послуг і виконання робіт
протипожежного призначення

ЖУРНАЛ
обліку виконаних робіт протипожежного призначення

(вид робіт протипожежного призначення)

№ з/п	Найменування та місцезнаходження об'єкта, на якому здійснюється технічне обслуговування	Найменування замовника робіт	Тип пожежної автоматики	Дата взяття на технічне обслуговування, номер договору	Дата зняття об'єкта з технічного обслуговування	Примітка
1	2	3	4	5	6	7

1. Журнал ведеться для обліку робіт з технічного обслуговування систем пожежогасіння, пожежної сигналізації, протидимного захисту, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.

2. Графа 4 заповнюється окремо для кожного типу пожежної автоматики, що обслуговується, а саме: систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації (адресовані, неадресовані), оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень (радіоканал, автододзвон, стільниковий зв'язок та інші); протидимного захисту.

ЖУРНАЛ
обліку виконаних робіт протипожежного призначення

(назва пункту пожежного спостереження)

№ з/п	Найменування та адреса об'єкта	Дата взяття на спостереження, номер договору	Тип пожежної автоматики, від якої передаються тривожні сповіщення	Дата зняття об'єкта зі спостереження	Примітка
1	2	3	4	5	6

1. Журнал ведеться для обліку робіт зі спостереження за пожежною автоматикою об'єктів (окремо для кожного пункту пожежного спостереження).

2. Графа 4 заповнюється окремо для кожного типу пожежної автоматики, від якої передаються тривожні сповіщення, а саме: систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні); пожежної сигналізації (адресовані, неадресовані); протидимного захисту.

ЖУРНАЛ
обліку виконаних робіт протипожежного призначення

(вид робіт протипожежного призначення)

№ з/п	Найменування та місцезнаходження об'єкта, де виконувалася робота	Найменування замовника робіт	Найменування та загальна площа поверхні конструкцій, виробів, матеріалів, що оброблялися	Назва та кількість використаного вогнезахисного засобу	Номер та дата документа, яким оформлено виконану роботу	Примітка
1	2	3	4	5	6	7

1. Журнал ведеться для обліку робіт з вогнезахисного просочування, поверхневого вогнезахисного оброблення, вогнезахисного заповнення.

2. Графи 4, 5 заповнюються окремо для кожного виду конструкцій, виробів, матеріалів, що оброблялися (колони, ферми, плити перекриття, кабелі, повітропроводи, проходки, дерев'яні елементи горючих покриттів, завіси, декорації тощо).

ЖУРНАЛ
обліку наданих послуг протипожежного призначення

(вид робіт протипожежного призначення)

№ з/п	Найменування та місцезнаходження об'єкта	Найменування замовника робіт	Номер та дата висновку за результатами оцінки протипожежного стану	Примітка
1	2	3	4	5

Журнал ведеться для обліку послуг з оцінки протипожежного стану об'єктів.

ЖУРНАЛ
обліку виконаних робіт протипожежного призначення

(вид робіт протипожежного призначення)

№ з/п	Дата надання на технічне обслуговування вогнегасників	Назва і місце знаходження замовника	Договір на технічне обслуговування (№ та дата)	Тип первинного засобу пожежогасіння	Кількість первинних засобів пожежогасіння, заводський номер (за наявності)	Результати оцінки технічного стану вогнегасників, прийнятих на технічне обслуговування	Перелік виконаних робіт	Акт виконаних робіт з технічного обслуговування (№ та дата)	Підпис замовника за отримання вогнегасників	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Журнал ведеться для обліку робіт з технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники).